

Registreringsskema 3: Kontrol af fjernvarmeveksler: Vekslerefektivitet (ϵ) og tryktab Δp

Disse skemaer kan udskrives og benyttes

Registrer målinger, og benyt herefter den tilhørende excel-beregner her.

(/umbraco/#media/media/edit/6578)

Anlægsnummer:	Udført af:	Dato:
Beskrivelse af hvilke forudsætninger og forhold målingen er udført under		
Målepunkter (angiv hvor målingerne er foretaget)		
Anvendt måleudstyr		

Type	Kalibreringsdato
------	------------------

Måleresultater

Driftsparameter	Skriv værdi	Enhed
Ydelse/effekt		kW
T _{primær, frem} (fjernvarme)		°C
T _{primær, retur} (fjernvarme)		°C
T _{sekundær, frem} (varmeanlæg)		°C
T _{sekundær, frem} (varmeanlæg)		°C
Trykdifferens primærside, $\Delta p_{\text{primær}}$		kPa
Trykdifferens sekundærside, $\Delta p_{\text{sekundær}}$		kPa

Beregnet effektivitet (ϵ) ved dellast til nominel via program [%]	Effektivitet (ϵ) jf. datablad ved nominel drift [%]	Afvigelse [%]
Beregnet trykdiferens (Δp) [kPa]	Nominel trykdiferens (Δp) [kPa]	Afvigelse [kPa]
Hvis nej – beskriv hvorfor		
Kommentarer		