

Registreringsskema til test 3

Funktionsafprøvning af dagslysstyring

Lokale		Enhed
Længde		m
Bredde		m
Maksimal afstand mellem punkter i måleplan		m
Minimum antal af punkter i måleplan		-

Målt minimumsbelysningsstyrke, $E_{\min}$ [Lux]	Indstillingsværdi for minimumsbelysningsstyrke [Lux]	Afvigelse [Lux]

Målt minimumsbelysningsstyrke, $E_{\max}$ [Lux]	Indstillingsværdi for minimumsbelysningsstyrke [Lux]	Afvigelse [Lux]

Tjek	Ja/nej
Almenbelysning tænder automatisk, når belysningsstyrken er under $E_{\min}$ for lokale/zone	
Reguleringen fungerer jf. dokumentationen - konstateres for eksempel ved at trække gardiner for eller lukke solafskærmning	
Solafskærmning aktiveres når belysningsstyrken er over $E_{\max}$ for lokale/zone	

Kommentarer