

Funktionsafprøvning af belysningsstyrke og regelmæssighed - registreringsskema til test

Disse skemaer kan udskrives og udfyldes.

Forudsætninger

Anlægsnummer	
Udført af	
Dato	
Anvendt måleudstyr (type)	
Kalibreringsdato	

Forudsætninger og forhold målingen er udført under

(Beskriv f.eks. tidspunkt på døgnet, afskærmningsforhold, udført i færdigmøbleret rum eller ej)

Målepunkter

(Angiv i hvilket lokale/måleområde, målingerne er foretaget)

Lokale/måleområde

Længde [m]	
Bredde [m]	
Maksimal afstand mellem punkter i måleplan [m]	
Antal målepunkter i måleplanet [-]	

Målinger

[illegible]

Resultater

Belysningsstyrke

Målt middelbelysningsstyrke [Lux] (sum af alle målte værdier / antal målte værdier)	
Krav til middelbelysningsstyrke [Lux]	
Afvigelse [%]	

Regelmæssighed

Målt minimumsbelysningsstyrke (A) [Lux]	
Målt middelbelysningsstyrke (B) [Lux]	
Beregnet regelmæssighed (A/B) [-]	
Krav til regelmæssighed [-]	
Afvigelse [%]	

Det samlede resultat

Stemmer det samlede resultat overens med kravene i BR18?	Ja	Nej
Hvis nej – beskriv hvorfor		
Kommentarer		